

## 실내공기질 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	김해운동장 주차장				② 의 뢰 내 용	측정용도	실내공기질 측정	
	소재지(주소)	경남 김해시 가야로 245					시 설 명	실내주차장	
	대표자(의뢰인)	김해도시개발공사 이사장					규 모	8,434.80 m <sup>2</sup>	
	관리책임자	강동우					의뢰항목	유지기준	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정		1지점	지하2층 주차장					
			2지점	지하1층 주차장					
	현장 정보	측정 지점	실 내 기 상			관련설비 설치/ 가동여부			
			실내온도(℃)	습도(%)	실내기압(mmHg)	환기설비	공기정화설비		
			1지점	29.7	62.9	760.1	미설치/미가동	미설치/미가동	
			2지점	30.2	63.1	760.3	미설치/미가동	미설치/미가동	
	채취자 의견		주변 청소 상태 양호						
	채취일	2020년 6월 24일 ~ 2020년 6월 25일				시료채취자	한 상 인 (인)		
측정항목		관련기준	측정지점	측정분석		측정시간	측정방법	비고	
④ 측 정 분 석 결 과	유 지 기 준	미세먼지	200 $\mu$ g/m <sup>3</sup> 이하	1지점	40.6	41.4	9:40 ~ 9:40	중량법	
			2지점	42.2	9:50 ~ 9:50				
		초미세먼지							
			이산화탄소	1000ppm 이하	1지점	560	575	9:40 ~ 10:40	비분산적외선법
		2지점		590	10:50 ~ 11:50				
		폼알데하이드	100 $\mu$ g/m <sup>3</sup> 이하	1지점	9.9	9.6	9:40 ~ 10:40	HPLC분석법	
			2지점	9.3	10:50 ~ 11:50				
		총부유세균							
			일산화탄소	25ppm 이하	1지점	1.0	1.1	9:40 ~ 10:40	비분산적외선법
		2지점		1.1	10:50 ~ 11:50				
		분석기간		2020년 6월 24일 ~ 2020년 6월 30일				분석책임자	김 시 연 (인)
		⑤종합의견		유지기준 미만으로 적합함					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록 합니다

2020년 06월 30일

㈜누리환경기술센터

경남 창원시 성산구 연덕로 15번길 16 (충무동, 5층)

대표이사 조 규 영 (인)



## 실내공기질 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)		김해운동장			② 의 뢰 내 용	측정용도		실내공기질 측정	
	소재지(주소)		경남 김해시 가야로 245				시 설 명		체육시설	
	대표자(의뢰인)		김해도시개발공사 이사장				규 모		- m <sup>2</sup>	
	관리책임자		강동우				의뢰항목		미세먼지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정		1지점		김해운동장 1층					
	현 장 정 보	측 정 지 점	실 내 기 상			관련설비 설치/ 가동여부				
			실내온도(℃)	습도(%)	실내기압(mmHg)	환기설비		공기정화설비		
			1지점	28.5	53.3	759.1	미설치/미가동		미설치/미가동	
	채취자 의견		주변 청소 상태 양호							
	채취일		2020년 6월 24일 ~ 2020년 6월 25일			시료채취자		한 상 인 (인)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목		관련기준	측정지점	측정분석값	측정시간		측정방법	비고	
	미세먼지		100 $\mu$ g/m <sup>3</sup> 이하	1지점	21.2	10:30 ~ 10:30		중량법		
	분석기간		2020년 6월 24일 ~ 2020년 6월 30일			분석책임자		김 시 연 (인)		
⑤종합의견										

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록 합니다

2020년 06월 30일

㈜누리환경기술센터

경남 창원시 성산구 연덕로 15번길 16 (3층, 5층)

대표이사 조 규 영 (인)



## 실내공기질 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)		김해운동장 게이트볼장			② 의 뢰 내 용	측정용도		실내공기질 측정	
	소재지(주소)		경남 김해시 가야로 245				시 설 명		체육시설	
	대표자(의뢰인)		김해도시개발공사 이사장				규 모		- m²	
	관리책임자		강동우				의뢰항목		미세먼지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정		1지점		게이트볼장					
	현장 정보	측정 지점	실 내 기 상			관련설비 설치/ 가동여부				
			실내온도(℃)	습도(%)	실내기압(mmHg)	환기설비		공기정화설비		
			1지점	28.1	41.2	759.2	미설치/미가동		미설치/미가동	
	채취자 의견		주변 청소 상태 양호							
	채취일		2020년 6월 24일 ~ 2020년 6월 25일			시료채취자		한 상 인 (인)		
측정항목		관련기준	측정지점	측정분석값	측정시간		측정방법	비고		
④ 측 정 분 석 결 과	미세먼지		100µg/m³ 이하	1지점	19.3	10:20 ~ 10:20		중량법		
	분석기간		2020년 6월 24일 ~ 2020년 6월 30일			분석책임자		김 시 연 (인)		
⑤종합의견										

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록 합니다

2020년 06월 30일

㈜누리환경기술센터

경남 창원시 성산구 연덕로 15번길 16 (중앙동, 5층)

대표이사 조 규 영 (인)



## 실내공기질 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)		김해운동장 사격장			② 의 뢰 내 용	측정용도		실내공기질 측정	
	소재지(주소)		경남 김해시 가야로 245				시 설 명		체육시설	
	대표자(의뢰인)		김해도시개발공사 이사장				규 모		- m²	
	관리책임자		강동우				의뢰항목		미세먼지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정		1지점		사격장					
	현장 정보	측정 지점	실 내 기 상			관련설비 설치/ 가동여부				
			실내온도(℃)	습도(%)	실내기압(mmHg)	환기설비		공기정화설비		
			1지점	27.8	43.0	759.4	미설치/미가동		미설치/미가동	
	채취자 의견		주변 청소 상태 양호							
	채취일		2020년 6월 24일 ~ 2020년 6월 25일			시료채취자		한 상 인 (인)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목		관련기준	측정지점	측정분석값	측정시간		측정방법	비고	
	미세먼지		100µg/m³ 이하	1지점	17.1	10:10 ~ 10:10		중량법		
	분석기간		2020년 6월 24일 ~ 2020년 6월 30일			분석책임자		김 시 연 (인)		
⑤종합의견										

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록 합니다

2020년 06월 30일

㈜누리환경기술센터

경남 창원시 성산구 연덕로 15번길 16-3 (동, 5층)

대표이사 조 규 영 (인)



## 실내공기질 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)		김해문화체육관			② 의 뢰 내 용	측정용도		실내공기질 측정	
	소재지(주소)		경남 김해시 가야로 245				시 설 명		체육시설	
	대표자(의뢰인)		김해도시개발공사 이사장				규 모		- m²	
	관리책임자		강동우				의뢰항목		미세먼지	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정		1지점		문화체육관 1층					
	현장 정보	측정 지점	실 내 기 상			관련설비 설치/ 가동여부				
			실내온도(℃)	습도(%)	실내기압(mmHg)	환기설비		공기정화설비		
			1지점	30.0	49.0	758.8	미설치/미가동		미설치/미가동	
	채취자 의견		주변 청소 상태 양호							
	채취일		2020년 6월 24일 ~ 2020년 6월 25일			시료채취자		한 상 인 (인)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목		관련기준	측정지점	측정분석값	측정시간		측정방법	비고	
	미세먼지		100µg/m³ 이하	1지점	20.3	13:00 ~ 13:00		중량법		
	분석기간		2020년 6월 24일 ~ 2020년 6월 30일			분석책임자		김 시 연 (인)		
⑤종합의견										

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록 합니다

2020년 06월 30일

㈜누리환경기술센터

경남 창원시 성산구 연덕로 15번길 16 (3동, 5층)

대표이사 조 규 영 (인)



## 실내공기질 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)		김해불암동체육관			② 의 뢰 내 용	측정용도	실내공기질 측정
	소재지(주소)		경남 김해시 가야로 245				시 설 명	체육시설
	대표자(의뢰인)		김해도시개발공사 이사장				규 모	- m <sup>2</sup>
	관리책임자		강동우				의뢰항목	미세먼지
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정		1지점	불암동체육관 2층				
	현장 정보	측정 지점	실 내 기 상			관련설비 설치/ 가동여부		
			실내온도(℃)	습도(%)	실내기압(mmHg)	환기설비	공기정화설비	
			1지점	31.1	46.6	758.7	미설치/미가동	미설치/미가동
	채취자 의견		주변 청소 상태 양호					
	채취일		2020년 6월 24일 ~ 2020년 6월 25일			시료채취자	한 상 인 (인)	
측정항목		관련기준	측정지점	측정분석값	측정시간	측정방법	비고	
④ 측 정 분 석 결 과	미세먼지		100 $\mu$ g/m <sup>3</sup> 이하	1지점	20.5	14:00 ~ 14:00	중량법	
	분석기간		2020년 6월 24일 ~ 2020년 6월 30일			분석책임자	김 시 연 (인)	
⑤종합의견								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록 합니다

2020년 06월 30일

(주)누리환경기술센터

경남 창원시 성산구 연덕로 15번길 16 (3층, 5층)

대표이사 조 규 영 (인)

